

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0017/20

Rilasciato alla ditta:

UNIFORM SPA

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)

Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)

Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 7,10 m

Superficie totale: 2,25 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

UNI_ONE MAGIS40 FINESTRA A 2 ANTE / UNI_ONE MAGIS40 DOUBLE SASH WINDOW


CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1350


RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0017/20 del 20/07/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 20/07/2020