

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 11/2026

Rilasciato alla ditta:
UNIFORM SPA


PROVE ESEGUITE:
Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (EN 13049)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: Non presente
Superficie totale: 2,20 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
uni_verso 55 ALU-DG


CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
CLASSE DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE: 5

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 11/2026 del 12/05/2026 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 12/05/2026

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**