

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 2R/2026

Rilasciato alla ditta:
UNIFORM SPA

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (EN ISO 10140-2 + EN ISO 10140-4 + EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,81 m

Superficie totale: 1,95 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

uni_verso 55 ALU-DG

VALORE CONSEGUITO:


INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: R_w 41 (-4;-9) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 2R/2026 del 12/05/2026 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 12/05/2026

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**